

- 13 CONNECTIONS SHOWN INCLUDE BOTH OPTIONAL SMOKE DETECTORS. IF SASD IS THE ONLY SMOKE DETECTOR INSTALLED, CONNECT PLUG PPF-NRA TO PPM-NRA. IF RASD IS THE ONLY SMOKE DETECTOR INSTALLED, CONNECT PLUG PPF-NSA TO PPM-NSA.

- EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE
INDICADO, PODRÍA OCASIONAR LA MUERTE
O SERIAS LESIONES PERSONALES.

DO NOT SCALE PRINT

ELECTROMECHANICAL CONTROLS

IMPORTANT
DO NOT ENERGIZE UNIT UNTIL
CHECK-OUT AND START-UP
PROCEDURE HAS BEEN COMPLETED.

LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN
DISEÑADAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE
CONDUCTORES.

SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR DAÑO AL EQUIPO.

2S(BU)
3S(BK)
IDM-GR-YL

