
CENTRAVAC[®]
SCHEMATIC

ADAPTIVIEW PANEL UPGRADE WITH SUBPANEL
PRIMARY REACTOR DOUBLE DOOR

REV
D

HAZARDOUS VOLTAGE!
 1. DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER INCLUDING
 2. DISCONNECTS AND FOLLOW LOCK OUT
 3. TAG PROCEDURES BEFORE SERVICING.
 4. REMEMBER THAT ALL MOTOR CAPACITORS HAVE
 5. STORED CHARGE. CHARGE ON CAPACITORS
 6. CHARGE STORED VOLTAGE. UNITS WITH
 7. VARIABLE SPEED DRIVE, REFER TO DRIVE
 8. INSTRUCTIONS FOR CAPACITOR DISCHARGE.
 9. TO DO THE ABOVE BEFORE SERVICING
 10. CAN RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

TENSION DANGEREUSE!
COUPER TOUTES LES TENSIONS ET OUVRI
LES SECTIONNEURS A DISTANCE, PUIS SUIVRE
LES PROCÉDURES DE DÉBRIDAGE ET DES
QUÊTTES AVANT TOUTE INTERVENTION.
VÉRIFIER QUE TOUTS LES CONDENSATEURS
DES MOTEURS SONT DÉHARGÉS. DANS LE CAS
D'UNITE COMPORTANT DES ENTRAÎNEMENTS
A VITESSE VARIABLE, SE REPORTER AUX
INSTRUCTIONS DE L'ENTRAÎNEMENT POUR
DÉHARGER LES CONDENSATEURS.
NE PAS RESPECTER CES MESURES DE
PRÉCAUTION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES
GRAVES POSSANT ÊTRE MORTELLES.

IVOLTAJE PELIGROSO!
DESCONECTE TODA LA ENERGÍA DEL TRÍPTICO,
INCLUSO DESCONEXIÓN DE CONTACTOS. SIGA
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA CIERRE ETIQUETADO
ANTES DE PROCEDER AL SERVICIO. ASEGÚRESE
DE QUE TODOS LOS CAPACITORES DEL MOTOR
HAYAN DESCARGADO EL VOLTAJE ALMACENADO.
PARA LAS UNIDADES CON EJE DE DIRECCIÓN
DE VELOCIDAD VARIABLE, CONSULTE LAS
INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA
DEL CONDENSADOR.
EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE INDICADO,
PODRÁ OCASIONAR LA MUERTE O SERIAS
LESIONES PERSONALES.

USE COPPER CONDUCTORS ONLY!

UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO ACCEPT
OTHER TYPES OF CONDUCTORS.

FAILURE TO DO SO MAY CAUSE
DAMAGE TO THE EQUIPMENT.

**N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS
EN CUIVRE!**

LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT
PAS CONÇUES POUR RECEVOIR D'AUTRES
TYPES DE CONDUCTEURS.
L'UTILISATION DE TOUT AUTRE CONDUCTEUR
PEUT ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.

**¿TILICE ¿ICAMENTE CONDUCTORES
DE COBRE!**

LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO EST
DISEÑADAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS
DE CONDUCTORES.
SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR
DAÑO AL EQUIPO.