





MODIFICATION				A01													
P	DMP	156-1657	D	REVISION	PAR	DATE	SUPPRIME SOUPAPE AJOUTE TAILLES 450-490-925 LMR 27-01-04										
								CAO		SIMILAIRE A		SOCIETE TRANE		C	5715-6659		
								Sauf indications contraires toutes les tolérances seront en accord avec les standards de la SES 11 6 00				Ce plan est en totalité la propriété de la société TRANE Il ne pourra etre recopié ou ses contenus révélés à des tiers sans l'accord écrit de la société TRANE		REFRIGERANT FLOW CHART CGAN			
								Toutes les dimensions sont en millimètres									
										SPECIFICATION							
								EXECUTE: MAIRE-RICHARD DATE: 27-09-01		VERIFIE: DATE:		VISA: DATE:		ECHELLE		PAGE 1/2	



CGAN 200-900
Cooling only

- ① Compressor
- ② High pressure transducer
- ③ High pressure switch
- ④ Schraeder
- ⑤ Coil
- ⑥ Filter-Dryer
- ⑦ Expansion valve
- ⑧ Brazed plate heat exchanger
- ⑨
- ⑩ EXV bulb
- ⑪ Low pressure transducer
- ⑫ EXV pressure balance

MODIFICATION				A01						CAO		SIMILAIRE A		SOCIETE TRANE		C		5715-6659	
P	DMP R	156-1657	D	REVISION	PAR	DATE	SUPPRIME SOUPAPE AJOUTE TAILLES 450-490-925 LMR 27-01-04				Sauf indications contraires toutes les tolérances seront en accord avec les standards de la SES 11 6 00 Toutes les dimensions sont en millimètres				Ce plan est en totalité la propriété de la société TRANE Il ne pourra etre recopié ou ses contenus révélés à des tiers sans l'accord écrit de la société TRANE				
												SPECIFICATION				REFRIGERANT FLOW CHART CGAN			
				EXECUTE: MAIRE-RICHARD DATE: 27-09-01				VERIFIE: DATE:				VISA: DATE:							
																ECHELLE		PAGE 2/2	



CGAN 450-490-925

Cooling only

- ① Compressor
- ② High pressure transducer
- ③ High pressure switch
- ④ Schraeder
- ⑤ Coil
- ⑥ Filter-Dryer
- ⑦ Expansion valve
- ⑧ Brazed plate heat exchanger
- ⑨
- ⑩ EXV bulb
- ⑪ Low pressure transducer
- ⑫ EXV pressure balance