



MODIFICATION					CAO	SIMILAIRE A	SOCIETE TRANE	C	5715-6975
P	DMP R	D	REVISION	PAR		Sauf indications contraires toutes les tolérances seront en accord avec les standards de la SES 11 6 00		Ce plan est en totalité la propriété de la société TRANE Il ne pourra etre recopié ou ses contenus révélés à des tiers sans l'accord écrit de la société TRANE	REFRIGERANT FLOW CHART RAUL
						Toutes les dimensions sont en millimètres			
							SPECIFICATION		
					EXECUTE: MAIRE-RICHARD DATE: 04-06-02	VERIFIE: DATE:	VISA: DATE:	ECHELLE	



RAUL 190-800

Cooling only

- ① Compressor
- ② Condenser coil
- ③ Subcooler coil
- ④ Schraeder
- ⑤ Coil header
- ⑥ Relief valve
- ⑦ High pressure switch
- ⑧ Low pressure transducer
- ⑨ High pressure transducer
- ⑩ Stop valve